

(別記様式2)

○ ○ ○ ○ 工事
積算チェック表(建築工事編)

凡例

チェック担当者 ○ ○ ○ ○

項目編 — 1～4 No.1～69

数量編 — 1～4 No.1～39

金額編 — 1 No.1～6

表紙共全10枚

積算チェック表（項目編） - 1 直接仮設～土工～地業

No.	工事	内容	結果	
01	直接仮設	水盛り・遣り方は建築面積で算出したか。(地下階が建築面積を超える場合は地下の建物面積)	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
02		墨出し・現寸型板・養生・整理清掃は延面積で算出したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
03		内部足場は延面積で算出したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
04		高所についての内部足場の検討を行ったか。また、脚立足場との計上の重複はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
05		災害防止(防護柵・金網張・シート張等)を検討したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
06	土工	現況地盤は確認したか。	<input type="checkbox"/> 要確認(根切計画図無し)	FALSE
07		根切はどのレベルから掘ったか。根切深さを確認したか。	<input type="checkbox"/> 要確認(根切計画図無し)	FALSE
08		根切のゆとり幅・法勾配は数量積算基準によったか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
09		埋め戻しは根切土流用か搬入(購入)土か確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
10		鋤取・盛土の必要な部分はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
11		不用土(残土)は、場外処分か場内処分か確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
12		残土数量(根切部躯体+砕石・砂利+捨コン+ピット等空容積)を確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
13		(根切+鋤取)-(埋戻・盛土)=不用土(残土)を確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
14	排水計画について考慮したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE	
15	地業	砕石や砂利地業の面積と厚みを確認したか。(捨コン共)	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
16		土止めの必要などころはないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
17		土間下の防湿・断熱の見落としはないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
18		杭の材質・形状・寸法・工法別に計上したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE

クリックするとレ点が入ります。

コメントはこの欄に記入する。

積算チェック表（項目編） - 2 躯体

19	躯体全般	階別・部位別に集計したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
20	躯体全般	仕上げからの移行数量(コンクリート・打放し及び特殊型枠)は正しく転記されているか。	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
21	コンクリート	コンクリート強度・スランプにより区別したか。	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
22		設計審査 5-7 チェック担当者 IP	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
23		躯体の収まり上の打増し・打放し部分のふかし・防水部分の嵩上げコンクリートの見落としはないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
24		雑物の拾い落としはないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
25	型枠	普通型枠・打放型枠・その他特殊型枠の区別はよいか。また、普通型枠との重複はないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
26		止水板の必要はないか。また、他工事(型枠・防水・雑等)と重複していないか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
27		構造用スリットはあるのかどうか確認したか。	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
28	鉄筋	鉄筋の継手や圧接カ所数の算出は数量積算基準によったか。所要数量へのロス率は確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
29		圧接の出所は、梁と柱のみか。また、圧接の径は何φからか確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
30		スパイラル鉄筋は、使われていないか。	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
31		スタラップ・フープで溶接止めをする部分はないか。	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
32		スリーブ補強鉄筋はあるか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
33		鉄骨工事と金属工事で、重複及び落としはないか。 (例) PC版取り付け下地 ・キャットウオーク ・キャノピー カーテンウォール下地 ・目隠しルーバー下地 ・その他	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
34	鉄骨	耐火被覆・塗装・さび止めの拾いの重複や落ちはないか。	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
35		所要数量へのロス率は確認したか。また、溶接は6mm換算をしたか。	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
36		鉄骨の規格や材種は正しく計上されているか。	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE

積算チェック表（項目編） - 3 組積～ガラス

37	仕上全般	材種別に材質・形状・寸法・工法などにより区別したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
38	仕上全般	数量積算基準によったか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
39	組積	コンクリートブロック積を、塗下・片面化粧・両面化粧に区分したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
40	組積	ALCパネルの取り付け金物の見落としはないか。(メーカー見積り内容の検討)	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
41	防水	シーリングの材種・サイズは明記されているか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
42	防水	建具の二重水切シーリングは計上されているか、又は単価として建具に含まれているか確認したか。	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
43	タイル	タイル張りの工法は確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
44	タイル	必要な役物は計上したか。(またはタイルの㎡単価に含む)	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
45	木	樹種・サイズ・等級別となっているか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
46	木	所要数量ヘロス率は確認したか。	<input type="checkbox"/> 該当無し	FALSE
47	金属	軽量鉄骨壁下地は、50・65・90・100 形及び @300 @450 に区分したか	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
48	金属	軽量鉄骨天井下地は、19・25形、@225 @300 @360 及び天井内ふところ深さ別に区分したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
49	金属	軽量鉄骨天井下地のインサートを考慮したか。(数量別計上または天井LGSの単価に含む)	<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE
50	左官	面積での計上、長さでの計上、適切な計上か。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
51	左官	吹付けは、下地別に計上されているか。(下地処理に関係)	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
52	建具	リストの建具は計上されているか。	<input type="checkbox"/> 要確認(建具寸法・仕様)	FALSE
53	ガラス	種類別・厚さ別・サイズ別に計上されているか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
54	ガラス	ガラス止めシーリング・クリーニングは計上されているか。(数量別計上またはガラスの単価に含む)	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE
55	ガラス	特殊フィルムは確認したか。	<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE

積算チェック表（項目編） - 4 塗装～雑～外構～その他

56	塗装	建具に使用した塗装係数は正しいか。		<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE		
57		内外別・下地別に計上されているか。		<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE		
58	内装	表面仕上げと下地の関係を確認したか。		<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE		
59		床シート張りは、接着剤別に計上されているか。		<input type="checkbox"/> 要確認	FALSE		
60		壁の石膏ボードにおいて、通常の貼り方とGL工法等特殊工法の部分は明確になっているか。		<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE		
61		屋上スラブ下断熱材・外壁面断熱材は計上されているか。		<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE		
62	雑	雑項目に落ちはないか。		<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE		
63		建築工事と設備工事及び別途工事の振り分けは正しいか。 (例) 建築または設備 → サイン 昇降機 WC鏡 設備用天井切込補強 設備スリーブ 別途 → 備品家具		<input checked="" type="checkbox"/> OK OK	TRUE		
64		鋤取・盛土は計上されているか。現況地盤との関係を確認したか。		<input type="checkbox"/>	FALSE		
65		盛土が不足した場合は、本体の不用土を流用できないかを検討したか。		<input type="checkbox"/>	FALSE		
66	外構	アスファルト舗装で、車道と歩道の区分があるか。		<input type="checkbox"/>	FALSE		
67		排水樹は、サイズ・深さ・蓋の種類を区分してあるか。		<input type="checkbox"/>	FALSE		
68	その他	工事区分けは正しくされているか。		<input type="checkbox"/>	FALSE		
69		積算時の図面と提出図面に違いがないか確認したか。		<input type="checkbox"/>	FALSE		
		食い違いが 発生し易い項目→	土の処分（場内・場外）	<input type="checkbox"/>	ガラスの変更	<input type="checkbox"/>	FALSE FALSE
			杭の本数	<input type="checkbox"/>	天井点検口・切込補強の変更	<input type="checkbox"/>	FALSE FALSE
			鉄骨材種・規格変更	<input type="checkbox"/>	防水仕様の変更	<input type="checkbox"/>	FALSE FALSE
	建具の追加		<input type="checkbox"/>	排水樹の種類変更	<input type="checkbox"/>	FALSE FALSE	